

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG HOÁ**

Số: *716* /UBND-VP

V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây trung
thế cấp điện tự dùng của dự án Trạm biến áp
220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông
Hà - Lao Bảo tại địa bàn huyện

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hương Hoá, ngày *30* tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ban QLDA Các công trình điện miền Trung;
- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3.

Theo Văn bản số 1958/TVDD3-CNMT ngày 15/6/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây trung thế cấp điện tự dùng của Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 200kV Đông Hà - Lao Bảo;

Xét Báo cáo số 55/BC-KT&HT ngày 23/6/2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc kiểm tra, đề xuất hướng tuyến đường dây trung thế cấp điện tự dùng, dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo; Biên bản làm việc ngày 23/6/2020 giữa Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 (sao gửi kèm); Ủy ban nhân dân huyện Hương Hóa có ý kiến như sau:

Đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện dự án đảm bảo hướng tuyến không chồng lấn với các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương cho triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, không ảnh hưởng đến đất rừng tự nhiên, các công trình hạ tầng kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đời sống dân sinh và đất sản xuất của người dân.

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến đề các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lê Quang Thuận;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- C, PVP, CV_A;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thuận

BÁO CÁO

4384
24/6/2020
Or Thuận
Kết quả kiểm tra, đề xuất hướng tuyến đường dây trung thế cấp điện tự dùng dự án Trạm biến áp 220kV và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo

Thực hiện Công văn số 681/UBND-VP ngày 18/6/2020 của UBND huyện Hướng Hóa về việc tham mưu đề xuất hướng tuyến của dự án Trạm biến áp 220kV và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo;

Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tổ chức buổi làm việc, kiểm tra thực địa để tham mưu UBND huyện về hướng tuyến đường dây trung thế cấp điện tự dùng dự án “Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo”, báo cáo kết quả như sau:

1. Đặc điểm dự án

Nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải điện của tỉnh Quảng Trị và khu vực lân cận, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (Chủ đầu tư) xây dựng dự án “Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo”, với quy mô:

- Xây dựng TBA 220kV Lao Bảo, mở rộng 02 ngăn xuất tuyến tại TBA 220kV Đông Hà.

- Xây dựng mới đường mạch kép 220kV từ TBA 220kV Đông Hà đến TBA 220kV Lao Bảo, chiều dài khoảng 46,4km.

- Xây dựng đường dây trung thế tự dùng cho TBA 220kV Lao Bảo, chiều dài khoảng 1,3km.

- Chi tiết quy mô xây dựng hạng mục đường dây trung thế cấp điện tự dùng cho TBA 220kV Lao Bảo như sau: Điểm đầu tại VT.47 đường dây 22kV thuộc XT 471 Trạm cắt Khe Sanh; Điểm cuối tại TBA 22/0,4kV 250kVA thuộc TBA 220kV Lao Bảo; Cấp điện áp 22kV; Số mạch 01; Chiều dài tuyến khoảng 1,3km; Cách điện đứng và cách điện treo composite loại 22kV; Cột bê tông ly tâm; Móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ; Tiếp đất bằng thép mã kẽm loại hỗn hợp cọc tia. Đường dây trung thế cấp điện tự dùng cho TBA 220kV Lao Bảo đi dọc đường vận hành của Thủy điện Quảng Trị, tuyến đường dây nằm trên địa bàn xã Tân Hợp.

2. Đề xuất phương án

Sau khi khảo sát thực địa, kiểm tra hồ sơ thiết kế, các đơn vị thống nhất đề xuất như sau:

- Thống nhất hướng tuyến theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tại Văn bản số 1958/TVĐ3-CNMT ngày 11/6/2020.

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 làm việc với các Sở, ngành liên quan để đảm bảo hướng tuyến dự án không bị chông, lấn với các dự án Điện gió trên địa bàn đã được cấp phép xây dựng, đảm bảo đúng các quy định về kinh tế - kỹ thuật.

- Về diện tích đất bị ảnh hưởng, công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thi công dự án, yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.


(Có dự thảo Công văn tham mưu UBND huyện và các văn bản liên quan gửi kèm theo)

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất hướng tuyến của dự án Trạm biến áp 220kV và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo. Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo UBND huyện được biết và chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/C);
- PCT UBND huyện Lê Quang Thuận (B/C);
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Xôm Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Thực hiện Công văn số 681/UBND-VP ngày 18/6/2020 của UBND huyện Hướng Hóa về việc tham mưu đề xuất hướng tuyến của dự án Trạm biến áp 220kV và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo;

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2020; Tại thực địa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức buổi làm việc để tham mưu UBND huyện về hướng tuyến đường dây trung thế cấp điện tự dùng dự án “Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo” theo đề xuất của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

I. Thành phần tham gia

1. Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Ông: Xôm Vân	Chức vụ: Trưởng Phòng - Chủ trì
Ông: Trần Xuân Trí	Chức vụ: Chuyên viên - Thư ký

2. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Ông: Nguyễn Văn Diệm	Chức vụ: Trưởng Phòng
----------------------	-----------------------

3. Đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Ông: Trần Quang Nhật	Chức vụ: Chuyên viên
Ông: Hoàng Đức An	Chức vụ: Chuyên viên

II. Nội dung làm việc

Sau khi nghe đồng chí Xôm Vân - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trình bày nội dung, mục đích buổi làm việc; các bên tổ chức kiểm tra thực địa và đối chiếu quy định liên quan, các bên thống nhất ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 tại Văn bản số 1958/TVĐ3-CNMT ngày 11/6/2020.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 làm việc với các Sở, ngành liên quan để đảm bảo hướng tuyến dự án không bị chồng, lấn với các dự án Điện gió trên địa bàn đã được cấp phép xây dựng, đảm bảo đúng các quy định về kinh tế - kỹ thuật.

3. Về diện tích đất bị ảnh hưởng, công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

4. Trong quá trình thi công dự án, yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.


Buổi làm việc kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, các bên cùng nhất trí ký tên. Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ mỗi bản, 01 bản báo cáo UBND huyện.

Thư ký



Trần Xuân Trí


Chủ trì




PHÒNG
KINH TẾ VÀ
HẠ TẦNG

Xôm Vân

**Đại diện Phòng Tài nguyên và
Môi trường**



**Đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn xây
dựng điện 3**



Trần Quang Nhật