

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HƯỚNG HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 849/UBND-KTHT

Hướng Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2020

V/v tham gia ý kiến hướng tuyến  
đường dây 110kV đầu nối Nhà máy  
Điện gió Hướng Linh 3

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3

Ngày 14/7/2020, Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 có Công văn số 16/CV-2020/DDGHL3 về việc tham vấn ý kiến Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về hướng tuyến đường dây 110kV đầu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3, tỉnh Quảng Trị;

Xét Báo cáo số 67/BC-KTHT ngày 27/7/2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về kết quả kiểm tra, đề xuất hướng tuyến đường dây 110kV đầu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3; Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa có ý kiến như sau:

Hướng tuyến đường dây 110kV đầu nối Nhà máy Điện gió Hướng Linh 3 phải đảm bảo không ảnh hưởng đến đất rừng tự nhiên, các công trình hạ tầng kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không chồng lấn với các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương cho triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đời sống dân sinh và đất sản xuất của người dân. Đồng thời, phải đảm bảo theo đúng các quy định về kinh tế - kỹ thuật và quốc phòng - an ninh.

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến đề quý Công ty biết, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT; PCT Lê Quang Thuận;
- Phòng KT&HT;
- Chánh, PVP, CV<sub>A</sub>;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Thuận**

## BÁO CÁO

### Kết quả kiểm tra, đề xuất hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 3 tại Văn bản số 16/CV-2020/ĐGHL3 ngày 14/7/2020 về việc tham vấn ý kiến UBND huyện Hướng Hóa về hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3, tỉnh Quảng Trị; Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện;

Ngày 24/7/2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 3 tổ chức làm việc, kiểm tra thực địa để tham mưu UBND huyện phương án thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3, báo cáo kết quả như sau:

#### 1. Đặc điểm

Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 có tổng chiều dài 10.476,31m; Điểm đầu tại Trạm biến áp 22/110kV Hướng Linh 3, điểm cuối tại Trạm biến áp 220kV Lao Bảo; Đi qua địa bàn 03 xã: Tân Hợp (05 góc lá, dài 3.401,72m), Hướng Tân (02 góc lá, dài 2.827,26m), Hướng Linh (05 góc lá, dài 4.247,33m).

Đoạn tuyến này địa hình tương đối trũng trải, chủ yếu đất trồng và hoa màu của người dân địa phương; không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên và rừng phòng hộ; không đi qua khu dân cư, không có nhà ở nằm dưới hành lang tuyến 15m của đường dây 110kV đấu nối.

Thông số kỹ thuật: Số mạch 02; Dây dẫn điện ACSR-300/39; Cáp quang 02 dây OPGW-50 kết hợp chống sét; Cách điện thủy tinh hoặc Polymer loại tải trọng 70kN và 120kN; Cột thép 02 mạch mạ kẽm nhúng nóng; Móng bê tông cốt thép tại chỗ; Tiếp địa cọc tia kết hợp.

#### 2. Đề xuất phương án

Sau khi khảo sát thực địa, kiểm tra hồ sơ, các đơn vị đề xuất phương án như sau:

- Thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 tại Văn bản số 16/CV-2020/ĐGHL3 ngày 14/7/2020.

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 làm việc với các Sở, ngành liên quan để đảm bảo hướng tuyến dự án không bị chông, lấn với các dự án Điện gió trên địa bàn đã được cấp phép xây dựng, đảm bảo đúng các quy định về kinh tế - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh.

- Về diện tích đất bị ảnh hưởng, công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


- Trong quá trình thi công dự án, yêu cầu Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

*(Có dự thảo Công văn tham mưu UBND huyện và các văn bản liên quan gửi kèm theo)*

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo UBND huyện được biết và chỉ đạo thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (B/C);
- PCT UBND huyện Lê Quang Thuận (B/C);
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 3;
- Lưu: VT.



Xôm Vân

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN LÀM VIỆC**

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 3 tại Văn bản số 16/CV-2020/ĐGHL3 ngày 14/7/2020 về việc tham vấn ý kiến UBND huyện Hướng Hóa về hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3, tỉnh Quảng Trị; Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện;

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2020. Tại thực địa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức buổi làm việc để tham mưu UBND huyện thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3.

**I. Thành phần**

**1. Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện**

Ông: Xôm Văn

Chức vụ: Trưởng phòng - Chủ trì

Ông: Trần Xuân Trí

Chức vụ: Chuyên viên

**2. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện**

Ông: Nguyễn Văn Diện

Chức vụ: Trưởng phòng

Ông: Ôn Quốc Sơn

Chức vụ: Chuyên viên

**3. Đại diện Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 3**

Ông: Lê Khắc Ninh

Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật

**II. Nội dung**

Sau khi nghe đồng chí Xôm Văn - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trình bày nội dung, mục đích buổi làm việc, các bên tổ chức kiểm tra thực địa và đối chiếu quy định liên quan, thống nhất ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 tại Văn bản số 16/CV-2020/ĐGHL3 ngày 14/7/2020.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 làm việc với các Sở, ngành liên quan để đảm bảo hướng tuyến dự án không bị chồng, lấn với các dự án Điện gió trên địa bàn đã được cấp phép xây dựng, đảm bảo đúng các quy định về kinh tế - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh.

3. Về diện tích đất bị ảnh hưởng, công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

4. Trong quá trình thi công dự án, yêu cầu Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 3 đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Buổi làm việc kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày, các bên cùng nhất trí ký tên. Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ mỗi bản, 01 bản báo cáo UBND huyện.

Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Văn Dũng

Đại diện Công ty Cổ phần điện gió Hương Linh 3

*[Handwritten signature]*

Là Khắc Nul